
Aanwezig: Frank Gys, burgemeester;
Ann Theys, Lise Poelemans, Alex Helsen, Kelly Joris, Vera Govaerts,
Schepenen;
Marijke Deroover, algemeen directeur;

20250526.22	Omgevingsvergunning 2025/OV32: Stommehoevenstraat 7
--------------------	--

Motivering

Feiten en context

A) Gegevens

De aanvraag ingediend door mevrouw Annick Peeters wonende te Stommehoevenstraat 7, 2160 Wommelgem in de hoedanigheid van aanvrager en exploitant, werd per beveiligde zending verzonden op 3 maart 2025.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel, gelegen Stommehoevenstraat 7, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 180R.

B) Procedure

Deze aanvraag werd ontvangen op 3 maart 2025.

De aangevraagde handelingen en/of ingedeelde inrichting of activiteiten komen niet voor op de Vlaamse lijst, noch de provinciale lijst, noch zijn ze gemeentegrensoverschrijdend. De aanvraag is van toepassing op een ingedeelde inrichting of activiteit van tweede of derde klasse, waardoor de vergunning verlenende overheid de gemeente Wommelgem is, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard op 10 april 2025 en dient uiterlijk op 9 juni 2025 behandeld te zijn.

Op 1 april 2025 werd een vraag ontbrekende informatie gestuurd (PIV V2).

Het dossier dient behandeld te worden volgens de vereenvoudigde procedure volgens het Omgevingsbesluit.

C) Aanvraag

Het betreft een omgevingsvergunningsaanvraag tot het aanleggen van een zwembad en verhardingen en de exploitatie van een bronbemaling, gelegen Stommehoevenstraat 7:

De Stommehoevenstraat is een voldoende uitgeruste gemeenteweg. De omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door eengezinswoningen in open bebouwingsverband.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen:

De aanvraag omvat het plaatsen van een zwembad en de regularisatie van verhardingen.

Het zwembad heeft een grondoppervlakte van 51,84m², inclusief omliggende tegels. De minimale afstand tot de perceelsgrenzen bedraagt 5m00.

Aan de achterzijde van de woning wordt de regularisatie van een terras gevraagd. Deze heeft een grondoppervlakte van 54,22m² en werd aangelegd met tegels.

Aan de voorzijde van de woning wordt de regularisatie van een terras gevraagd. Deze heeft een grondoppervlakte van 12,65m² en werd aangelegd met tegels.

In de zijtuin wordt de regularisatie gevraagd van verharding tot aan de carport. Deze heeft een grondoppervlakte van 38,55m² en werd aangelegd met kiezels.

In de zijtuin wordt de regularisatie gevraagd van verharding tot aan de vrijstaande garage. Deze heeft een grondoppervlakte van 132m² en werd aangelegd met kiezels.

In de voortuin wordt de regularisatie gevraagd van niet-functionele verharding met een grondoppervlakte van 56,67m² dewelke werd aangelegd met kiezels.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichting m.b.t. milieu (IIOA):
Deze omgevingsvergunningsaanvraag heeft betrekking op de exploitatie van een bronbemaling, omvattende:

- 53.2.2.a: een bronbemaling bij een bouwproject voor het aanleggen van een zwembad met een netto opgepompt debiet van max. 158 m³/dag en 2.308 m³/jaar met een verlaging van het grondwaterpeil tot op 2m20 onder het maaiveld en dit gedurende max. 21 dagen met een lozing in oppervlaktewater.

Juridische gronden

Het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsdecreet).

Het Besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsbesluit).

Het Decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal waterbeleid.

Het Besluit van 10 februari 2023 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Het Besluit van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Besluit van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).

Adviezen

De omgevingsambtenaar heeft op 19 mei 2025 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

A) Externe adviezen

Overeenkomstig het Omgevingsbesluit werd advies gevraagd aan de volgende instanties:

- Op 10 april 2025 werd aan **Provincie Antwerpen, Departement Leefmilieu, Dienst Waterbeleid** advies gevraagd. Ze brachten op 7 mei 2025 een **voorwaardelijk gunstig** advies uit over de aanvraag

B) Aanpalende eigenaars

De aanpalende eigenaars dienden niet aangeschreven te worden.

C) Provinciale omgevingscommissie

Niet van toepassing.

D) Gecoro

Niet van toepassing.

Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

Argumentatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

Financiële weerslag

Exploitatiebudget

Omschrijving	bedrag (incl. Btw)
Vereenvoudigde omgevingsaanvraag	€ 100,00
Totaal	€ 100,00

Deze ontvangst omgevingsaanvraag zal ingeboekt worden op:

budget: 2025

algemene rekening: 70390000 Andere tussenkomsten en terugvorderingen

beleidsitem: 060000 Ruimtelijke planning

actie: 1/3/1/6 Afleveren van omgevingsvergunningen

Besluit

Artikel 1

Integraal aan te sluiten bij het verslag van de omgevingsambtenaar van 19 mei 2025 en zich de inhoud ervan eigen te maken.

Artikel 2

De aanvraag ingediend door mevrouw Annick Peeters wonende te Stommehoevenstraat 7 te 2160 Wommelgem inzake het aanleggen van een zwembad en verhardingen en de exploitatie van een bronbemaling, op een perceel, gelegen Stommehoevenstraat 7, kadastraal bekend als afdeling 1 sectie D nr. 180R, wordt voorwaardelijk vergund, opgenomen in artikel 3, voor onbepaalde duur en mits naleving van de stedenbouwkundige, algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden.

De bronbemaling wordt gunstig beoordeeld voor een termijn van max. 21 dagen vanaf de melding van start van de bemaling en volgens de registratie op e-DOV.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De verharding in de voortuin, aangeduid op het inplantingsplan in het blauw en het deel in het paars aan de linkerzijde van de woning, is niet functioneel en kan niet geregulariseerd worden. Deze oppervlakte dient aangelegd te worden met groen in volle grond.
- Er dient een onverharde zone van 50cm ten opzichte van de perceelsgrenzen gerespecteerd te worden. Deze zone dient aangelegd te worden met groen in volle grond.
- De lediging van de filter moet gebeuren via de huisaansluiting voor afvalwater.
- De bepalingen van het gemeentelijk reglement op de keuring van de privé-waterafvoer (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20/03/2012) strikt worden nageleefd.
- Bij de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel/aanpassing rioleringsstelsel dient rekening gehouden te worden met de maximale BOK dieptes (buis onderkant) van de buizen voor RWA (BOK=0.60m) en DWA (BOK=0.80m).

Algemene voorwaarden:

Omschrijving	Deel	Artikels
Algemene voorschriften	Hfst. 4.1	Art. 4.1.0.1 – Art. 4.1.13.5
Oppervlaktewater	Hfst. 4.2 - Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8	Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1
Bodem en grondwater	Hfst. 4.3 - Afd. 4.3.1 t/m 4.3.3	Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1
Lucht	Hfst. 4.4 - Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8	Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4
Geluid	Hfst. 4.5 - Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7	Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5
Licht	Hfst. 4.6	Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.5
Asbest	Hfst. 4.7	Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3

Sectorale voorwaarden:

Omschrijving	Rubriek	Deel	Artikels
Lozing van bemalingswater	3.8 53.1.1°, 53.2, 53.5	Afd. 4.2.9 Afd. 6.2.2	Art. 4.2.9.1 Art. 6.2.2.1.1 – Art. 6.2.2.5.1 Art. 5.53.6.1.6
Winning van grondwater	53	Hfst. 5.53	Art. 5.53.1.1 – Art. 5.53.6.4.5

Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Bemalingswater blijft beperkt tot een maximum van 20l/s.
- De afwatering van het zwembad is via RWA of natuurlijk laten overlopen in de tuin.
- Lozing van het bemalingswater
De lozing van het opgepompte grondwater in de openbare riolering (DWA/gemengd) is verboden, behoudens als de waterloopbeheerder van de ontvangende waterloop het expliciet niet toelaat om het volledige debiet te lozen op de waterloop. Een toelating van de rioolbeheerder is dan vereist. De lozing van het bemalingswater dat niet wordt geretourneerd/geïnfiltreerd,

herbruikt of gebruikt voor bevoeding, dient te gebeuren in oppervlaktewater (Diepe Beek).

Er is een schriftelijke toelating van de waterloopbeheerder van de ontvangende waterloop vereist. Deze werd gegeven in het advies van DIW.

De lozing van het opgepompte bemalingswater dient te gebeuren via ontijzing en een zandvanger.

Deze lozing mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

Om het opgepompt debiet minimaal te houden, wordt na het bereiken van de noodzakelijke verlaging van de grondwatertafel, het opgepompte debiet maximaal teruggeschroefd, om de verlaging in stand te houden (cfr. peilgestuurde bemaling).

- **Logboek**

De exploitant dient een logboek bij te houden en deze op de werf ter

- **Circulair gebruik van bemalingswater**

Het niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater dat onttrokken wordt moet nuttig worden gebruikt. Hiertoe wordt een afnamepunt met debietmeter op de leiding of op een buffervoorziening geplaatst. Als buffervoorziening kan een ontijzeringsbak of IBC-container op een verhoog gebruikt worden.

Het stilstaand water in een gesloten buffervat dient regelmatig verversd te worden.

De aftappunten moeten op veilig bereikbare plaatsen voorzien worden.

Elk afnamepunt moet voorzien zijn van een bord met opschrift 'gratis grondwater' en volgende waarschuwingen:

- Gebruik op eigen risico.
- Dit is geen drinkbaar water (met symbool).
- Er is geen garantie dat dit water aan de veiligheidsnormen voldoet voor dierenwelzijn of voedselveiligheid.
- Dit water kan ijzer bevatten dat wanneer het in contact komt met lucht voor een bruine verkleuring zorgt: dit kan een ongewenst effect hebben op o.a. bepaalde teelten of te reinigen oppervlaktes.
- Bij gebruik van een motorvoertuig voor het transport van bemalingswater, mag het aftappen niet voor 7 uur en niet na 19 uur gebeuren, en eveneens niet op zon- en feestdagen.

Aandachtspunten:

Voorafmelding boringen in het e-DOV meldpunt

De voorafmelding van boorwerkzaamheden is een rapporteringsverplichting voor alle boorbedrijven volgens Vlarel artikel 53.6.7. De voorafmelding kan op het meldpunt boringen gebeuren via de portaalpagina van DOV. De voorafmelding is verplicht voor een grondwaterwinning, multi-level peilput, geothermische boringen, bemalingen en drainages.

Registratie bemaling in het eDOV meldpunt

Het 'proefproject actieve bemalingen' bij deelnemende gemeentes komt te vervallen bij inwerkingtreding van de Grondwatertrein (MB). Het is vanaf 8 april 2025 in alle gemeentes verplicht om, naast de reeds verplichte voorafmelding, ook de bronbemaling te (laten) registreren en op te volgen op het platform van Databank Ondergrond Vlaanderen conform de Grondwatertrein, art. 5.53.6.1.2 Vlarem II, samengevat als volgt:

Door erkend boorbedrijf:

- Registratie en rapportering op eDOV van tellerstand debietmeter voor opgepompte en terug in ondergrond gebrachte stroom bij plaatsing en ontmanteling.

Door (namens) de exploitant:

- Registratie tussentijdse tellerstand debietmeter: eerste 5 dagen na opstart en daarna wekelijks.

Bijkomende verplichtingen voor tijdelijke werken ingevolge de Grondwaterwet:

- Plaatsing peilput(ten) bij bouwput (art. 5.53.6.1.2)
- Peilgestuurde bemaling (art. 5.53.6.1.2)
- Bijstelling i.f.v. noodzakelijk verlaging voor bouwfase
- Bijstelling met plan van aanpak bij onvoorziene stilstand van meer dan 4 weken (art. 5.53.6.1.5)
- Analyse bemalingswater bij potentieel verontreinigd bemalingswater (art. 5.53.6.1.6)

Meldings- of vergunningsplicht warmtepompen

Nagagaan dient te worden of (eventuele) warmtepompen en toebehoren ingedeelde inrichtingen betreffen. Indien ingedeeld dienen deze deel uit te maken van de omgevingsvergunningsaanvraag.

Opmerking:

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: <https://navigator.emis.vito.be>.

Algemene Voorwaarden
Het college van burgemeester en schepenen moet op de hoogte gebracht worden van het begin van de werkzaamheden of handelingen waarvoor vergunning is verleend, ten minste acht dagen voor de aanvatting van die werkzaamheden of handelingen, via het omgevingsloket.
Een bedrag van € 800,00 moet als waarborg in de gemeentekas gestort worden voor de eventuele schade aan de openbare wegenis.
Een plaatsbeschrijving van het wegdek van de toestand moet vóór de start van de werken aan de gemeente bezorgd worden minstens in de vorm van foto's.
De uit te voeren werken moeten voldoen aan de eisen opgelegd door de Vlaamse energieprestatieregeling.
Indien er een bronbemaling moet uitgevoerd worden bij de aangevraagde werken, dient een omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd te worden.
Elke persoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken (machinaal) zal uitvoeren, is verplicht om ten vroegste 40 werkdagen op voorhand en uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van grondwerken via het KLIP: www.klip.be , een planaanvraag in te dienen volgens art. 8 van het Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen.
Rekening te houden met het volgende: Indien er bij de bouwwerken een bouwkraan moet voorzien worden, mag deze NIET zonder toelating van de luchthaveninspectie geplaatst worden. Eén van de nieuwe voorwaarden om een signalisatievergunning van de politie te bekomen, is een voorafgaandelijke toelating van de luchthaveninspectie bij 'werken' binnen een straal van 5 km van de luchthaven. De aanvraag moet gebeuren ongeacht de hoogte van de kraan. De luchthaveninspectie zal elke aanvraag bekijken en beslissen of het veilig is of niet. De luchthaveninspectie is te bereiken op volgend mailadres: inspection@antwerpairport.aero .
De vergunning doet geen uitspraak over de conformiteit van de riolering. Een keuringsattest weegt hierin steeds zwaarder door.
De gele affiche 'bekendmaking beslissing omgevingsvergunning' (of 'bekendmaking aktenaam melding') dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de beslissing aangeplakt te worden, conform artikel 20 van het omgevingsvergunningsbesluit. Er dient voor

gezorgd te worden dat ze aangeplakt blijft tot de laatste dag van de periode van 30 dagen, die ingaat op de dag na de 1e dag van aanplakking.

Artikel 4

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Artikel 5

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U behoort tot het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van, of belang hebt bij de beslissing over een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Het beroep wordt bij voorkeur digitaal ingesteld via het omgevingsloket:

omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be.

U kan ook een analoog beroep instellen. Stuur hiervoor een beroepschrift per aangetekende brief naar de deputatie van de provincie Antwerpen, op het volgende adres:

De deputatie van de Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager.
- het college van burgemeester en schepenen van Wommelgem.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2025027152;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de beslissing over de omgevingsvergunning.
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Antwerpen - BE38 7765 9774 0672 met als referentie "beroep omgevingsvergunning OMV_2025027152" en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Aldus gedaan in zitting de dato als boven

algemeen directeur
(get.) Marijke Deroover

burgemeester
(get.) Frank Gys

Voor éénsluitend afschrift
Wommelgem, 11 juni 2025

Marijke Deroover
Algemeen directeur

Frank Gys
Burgemeester

